

	Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA Anläggning 17	Sida 1 (3)
	Produkt LipuJet Matavfallssystem P 7/700 - 4200	Handläggare -
Status -		Uppdragsnummer -
		Datum -
		Ändringsdatum -
		Bet -
Kod	Text	
PD	BRUNNAR O D MARK	
PDB	BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING	
PDF	AVSKILJNINGSBRUNNAR	
	<p><i>Tanksystem för avskiljning av matavfall och fett, fristående inomhus</i></p> <p>Avser sammankopplade tankar för avskiljning av matavfall respektive avskiljning av fett.</p> <p>För användning i frostfritt utrymme.</p> <p>Möjlig inkoppling med separerade flöden eller med gemensamt flöde.</p> <p>Utförs i PEHD, tätningar i NBR-gummi.</p> <p>Monteras med gemensam undre nivå om ej annat anges.</p> <p>Invändiga ytor med blank finish.</p> <p>Förberedd för montering av påfyllningsarmatur samt fast tömningsrör.</p> <p>Plats för montering av styrskåp samt kabelrörsanslutning.</p> <p>Tanksystem, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.</p> <p>Fabrikat: ACO LipuJet Matavfallssystem P 7/700 - 4200 eller likvärdigt</p> <p><i>Fördelningsenhet</i></p> <p>För separering av inkommande flöde till tankar för matavfall, 2 st.</p> <p>Lukttätt och låsbart lock (snabblås).</p> <p>Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø160 mm</p> <p>Monteras för fall mot tankar för matavfall.</p> <p><i>Tankar för matavfall</i></p> <p>Parallell inkoppling mellan fördelningsenhet och fettavskiljare.</p> <p>Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø160 mm</p> <p>Storlek: 2450×950×1680 mm (L×D×H)</p> <p>Dimensioner avser tank exklusive in- och utloppsanslutningar.</p> <p>Lagringsvolym: 4300 L (2×2150 L)</p> <p>Antal tankar: 2 st</p>	

	Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA Anläggning 17		Sida 2 (3)	
	Produkt LipuJet Matavfallssystem P 7/700 - 4200		Handläggare -	Uppdragsnummer -
Status -			Datum -	Ändringsdatum -
Kod	Text			
<p><i>Tank för fettavskiljning</i></p> <p>För rening av spillvatten från köksutrymmen. Utförs enligt SS-EN 1825-1. Dimensionerande storlek: NS7 Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø160 mm Storlek: 1960×950×1680 mm (L×D×H) Dimensioner avser tank exklusive in- och utloppsanslutningar. Lagringsvolym slam: 800 L Lagringsvolym fett: 400 L</p> <p><i>Nedstigningshalsar</i></p> <p>För inspektion och möjlig tömning. Förberedd luftningsanslutning, 110/160 mm. Dimension: Ø450 mm</p> <p><i>Lock</i></p> <p>Nedstigningshalsar utförs med lukttäta och låsbara lock (snabblås). Lock förses med text "Matavfall" respektive "Avskiljare".</p> <p><i>Tillbehör - Tömningsrör</i></p> <p>För montering i tank för matavfall samt i tank för fettavskiljning. Dimension: Ø75 mm</p> <p><i>Tillbehör - Övervakningslarm</i></p> <p>Automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt samt för hög nivå i matavfallstank. Centralenhet med i egensäkert utförande med potentialfria utgångar, 2 st, för koppling till externa larm eller extern övervakning. Nivågivare av kapacitiv typ. Dämningsgivare av termistortyp. Fabrikat: ACO Procurat T5-2 eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Provtagningsbrunn, horisontellt utlopp</i></p> <p>Utförs i PEHD. Horisontellt utlopp. Lukttätt och låsbart lock (snabblås). Dimension in- och utloppsanslutning: Ø160 mm Storlek: Ø550×525 mm (Ø×H) Dimensioner avser brunn exklusive in- och utloppsanslutningar. Fabrikat: ACO MIRI PROFLEX eller likvärdigt</p>				

	Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA Anläggning 17		Sida 3 (3)	
	Produkt LipuJet Matavfallssystem P 7/700 - 4200		Handläggare -	Uppdragsnummer -
Status -			Datum -	Ändringsdatum -
Kod	Text			
	<p> <i>Tillbehör - Provtagningsbrunn, vertikalt utlopp</i> Utförs i PEHD. Vertikalt utlopp under brunn. Lukttätt och låsbart lock (snabblås). Dimension in- och utloppsanslutning: Ø160 mm Storlek: Ø550×525 mm (Ø×H) Dimensioner avser brunn exklusive in- och utloppsanslutningar. Fabrikat: ACO MIRI PROFLEX eller likvärdigt </p>			