

	Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Sida 1 (3)	
	Produkt LipuJet Matavfallssystem P 8,5/850 - 4200		Handläggare -	
Status -		Uppdragsnummer -		Datum -
		Ändringsdatum -	Bet -	
Kod	Text			
PM	APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM			
PMA	APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM			
PMA.2	Apparater med sammansatt funktion för rening och behandling av flytande medium <i>Tanksystem för avskiljning av matavfall och fett, fristående inomhus</i> Avser sammankopplade tankar för avskiljning av matavfall respektive avskiljning av fett. För användning i frostfritt utrymme. Möjlig inkoppling med separerade flöden eller med gemensamt flöde. Utförs i PEHD, tätningar i NBR-gummi. Monteras med gemensam undre nivå om ej annat anges. Invändiga ytor med blank finish. Förberedd för montering av påfyllningsarmatur samt fast tömningsrör. Plats för montering av styrsåp samt kabelrörsanslutning. Tanksystem, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar. Fabrikat: ACO LipuJet Matavfallssystem P 8,5/850 - 4200 eller likvärdigt <i>Fördelningsenhet</i> För separering av inkommande flöde till tankar för matavfall, 2 st. Lukttätt och låsbart lock (snabblås). Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø160 mm Monteras för fall mot tankar för matavfall. <i>Tankar för matavfall</i> Parallell inkoppling mellan fördelningsenhet och fettavskiljare. Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø160 mm Storlek: 2450×950×1680 mm (L×D×H) Dimensioner avser tank exklusive in- och utloppsanslutningar. Lagringsvolym: 4300 L (2×2150 L) Antal tankar: 2 st			

	Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Sida 2 (3)	
	Produkt LipuJet Matavfallssystem P 8,5/850 - 4200		Handläggare -	
Status -		Uppdragsnummer -		Datum -
		Ändringsdatum -		Bet -
Kod	Text			
	<p><i>Tank för fettavskiljning</i></p> <p>För rening av spillvatten från köksutrymmen. Utförs enligt SS-EN 1825-1. Dimensionerande storlek: NS8,5 Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø160 mm Storlek: 2250×950×1680 mm (L×D×H) Dimensioner avser tank exklusive in- och utloppsanslutningar. Lagringsvolym slam: 940 L Lagringsvolym fett: 470 L</p> <p><i>Nedstigningshalsar</i></p> <p>För inspektion och möjlig tömning. Förberedd luftningsanslutning, 110/160 mm. Dimension: Ø450 mm</p> <p><i>Lock</i></p> <p>Nedstigningshalsar utförs med lukttäta och låsbara lock (snabblås). Lock förses med text "Matavfall" respektive "Avskiljare".</p> <p><i>Tillbehör - Tömningsrör</i></p> <p>För montering i tank för matavfall samt i tank för fettavskiljning. Dimension: Ø75 mm</p> <p><i>Tillbehör - Övervakningslarm</i></p> <p>Automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt samt för hög nivå i matavfallstank. Centralenhet med i egensäkert utförande med potentialfria utgångar, 2 st, för koppling till externa larm eller extern övervakning. Nivågivare av kapacitiv typ. Dämningsgivare av termistortyp. Fabrikat: ACO Procurat T5-2 eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Provtagningsbrunn, horisontellt utlopp</i></p> <p>Utförs i PEHD. Horisontellt utlopp. Lukttätt och låsbart lock (snabblås). Dimension in- och utloppsanslutning: Ø160 mm Storlek: Ø550×525 mm (Ø×H) Dimensioner avser brunn exklusive in- och utloppsanslutningar. Fabrikat: ACO MIRI PROFLEX eller likvärdigt</p>			

	Dokument BESKRIVNINGSTEXT Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Sida 3 (3)	
	Produkt LipuJet Matavfallssystem P 8,5/850 - 4200		Handläggare -	
Status -		Uppdragsnummer -		Datum -
		Ändringsdatum -	Bet -	
Kod	Text			
	<p> <i>Tillbehör - Provtagningsbrunn, vertikalt utlopp</i> Utförs i PEHD. Vertikalt utlopp under brunn. Lukttätt och låsbart lock (snabblås). Dimension in- och utloppsanslutning: Ø160 mm Storlek: Ø550×525 mm (Ø×H) Dimensioner avser brunn exklusive in- och utloppsanslutningar. Fabrikat: ACO MIRI PROFLEX eller likvärdigt </p>			