



|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
|  | Dokument<br><b>BESKRIVNINGSTEXT</b><br>Ansluter mot AMA Anläggning 17  | Sida<br>1 (2)       |
|   | Produkt<br>Lipumax Matavfallssystem G 2/200 - 1200 - H (S)   | Handläggare<br>-    |
| Status<br>-   | Inkoppling med separerade flöden   | Uppdragsnummer<br>- |
|   |  | Datum<br>-          |
|   |  | Ändringsdatum<br>-  |
|   |  | Bet<br>-            |
| Kod   | Text   |                     |
| <b>PD</b>   | <b>BRUNNAR O D I MARK</b>  |                     |
| <b>PDB</b>  | <b>BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING</b>   |                     |
| <b>PDF</b>  | <b>AVSKILJNINGSBRUNNAR</b>   |                     |
|   | <p><i>Tanksystem för avskiljning av matavfall och fett, markförlagda - Horisontell orientering</i></p> <p>Avser sammankopplade tankar för avskiljning av matavfall respektive avskiljning av fett.</p> <p>Inkoppling med med separerade flöden.</p> <p>Tankar utförs i glasfiberarmerad polyester, röranslutningar i PEHD.</p> <p>Integrerade lyftöglor.</p> <p>Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø110 mm</p> <p>Tankar monteras med gemensam undre nivå.</p> <p>Tanksystem, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.</p> <p>Fabrikat: ACO Lipumax Matavfallssystem G 2/200 - 1200 - H (S) eller likvärdigt</p> <p><i>Tank för matavfall</i></p> <p>Storlek: 1970×1020×1140 mm (L×D×H)</p> <p>Dimensioner avser tank exklusive nedstigningshalsar, in- och utloppsanslutningar samt lyftöglor.</p> <p>Lagringsvolym: 1260 L</p> <p><i>Tank för fettavskiljning</i></p> <p>För rening av spillvatten från köksutrymmen.</p> <p>Utförs enligt SS-EN 1825-1.</p> <p>Dimensionerande storlek: NS2</p> <p>Storlek: 1380×1020×1140 mm (L×D×H)</p> <p>Dimensioner avser tank exklusive nedstigningshalsar, in- och utloppsanslutningar samt lyftöglor.</p> <p>Lagringsvolym slam: 320 L</p> <p>Lagringsvolym fett: 170 L</p> |                     |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
|  | Dokument<br><b>BESKRIVNINGSTEXT</b><br>Ansluter mot AMA Anläggning 17  | Sida<br>2 (2)       |
|   | Produkt<br>Lipumax Matavfallssystem G 2/200 - 1200 - H (S)   | Handläggare<br>-    |
| Status<br>-   | Inkoppling med separerade flöden   | Uppdragsnummer<br>- |
|   |  | Datum<br>-          |
|   |  | Ändringsdatum<br>-  |
|   |  | Bet<br>-            |
| Kod   | Text   |                     |
|   | <p><i>Nedstigningshalsar</i></p> <p>Utförs enligt SS-EN 476.<br/>För inspektion och tömning.<br/>Utförs i PEHD.<br/>Förberedd kabelrörsanslutning: Ø50 mm<br/>Förberedda luftningsanslutningar, 3 st, 110/160 mm.<br/>Dimension: Ø600/800 mm<br/>Höjd anpassas till förläggningsdjup.</p> <p><i>Betäckningar</i></p> <p>Nedstigningshalsar förses med lukttäta och låsbara betäckningar.<br/>Betäckningar, i segjärn EN-GJS 500-7, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN 124.<br/>Lock förses med text "Matavfall" respektive "Avskiljare".</p> <p><i>Tillbehör - Övervakningslarm</i></p> <p>Automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt samt hög nivå i matavfallstank.<br/>Centralenhet med i egensäkert utförande med potentialfria utgångar, 2 st, för koppling till externa larm eller extern övervakning.<br/>Nivågivare av kapacitiv typ.<br/>Dämningsgivare av termistortyp.<br/>Fabrikat: ACO Procurat T5-2 eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Tätningspaket för kabelgenomföring</i></p> <p>För tätning i genomföring av 1-3 kablar genom förskruvning och gummitätning.<br/>Anslutning: Ø50 mm<br/>Antal: 2 st<br/>Fabrikat: ACO Protight eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Provtagningsbrunn</i></p> <p>Brunn samt anslutningsstosar i PEHD.<br/>Teleskopiskt stigarrör i polypropylen.<br/>Betäckning, låsbar, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN124.<br/>Förberedd för alternativa dimensioner för in- och utloppsanslutning:<br/>Ø110 mm, Ø160 mm respektive Ø315 mm<br/>Utlopp 153 mm under inlopp (avser vattengång).<br/>Fabrikat: ACO Prowell PE 153-315/160/110 eller likvärdigt</p> |                     |