
	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA Anläggning 17		Sida 1 (2)	
	Produkt LipuJet Matavfallssystem G 4/400 - 2400		Handläggare -	Uppdragsnummer -
Status -			Datum -	Ändringsdatum -
Kod	Text			
<b>PD</b>	<b>BRUNNAR O D MARK</b>			
<b>PDB</b>	<b>BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING</b>			
<b>PDF</b>	<b>AVSKILJNINGSBRUNNAR</b>			
	<p><i>Tanksystem för avskiljning av matavfall och fett, markförlagda</i></p> <p>Avser sammankopplade tankar för avskiljning av matavfall respektive avskiljning av fett.</p> <p>Möjlig inkoppling med separerade flöden eller med gemensamt flöde.</p> <p>Tankar utförs i glasfiberarmerad polyester, röranslutningar i PEHD.</p> <p>Integrerade lyftöglor.</p> <p>Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø160 mm</p> <p>Tankar monteras med gemensam undre nivå med ett minsta avstånd mellan tankar om 500 mm. Avstånd mellan tankar ska beakta utrymmesbehov för eventuella belastningsskydd.</p> <p>Tanksystem, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar.</p> <p>Fabrikat: ACO LipuJet Matavfallssystem G 4/400 - 2400 eller likvärdigt</p> <p><i>Tank för matavfall</i></p> <p>Storlek: 2040×2040×1860 mm (L×D×H)</p> <p>Dimensioner avser tank exklusive nedstigningshalsar, in- och utloppsanslutningar samt lyftöglor.</p> <p>Lagringsvolym: 2850 L</p> <p><i>Tank för fettavskiljning</i></p> <p>För rening av spillvatten från köksutrymmen.</p> <p>Utförs enligt SS-EN 1825-1.</p> <p>Dimensionerande storlek: NS4</p> <p>Storlek: 1240×1240×1610 mm (L×D×H)</p> <p>Dimensioner avser tank exklusive nedstigningshalsar, in- och utloppsanslutningar samt lyftöglor.</p> <p>Lagringsvolym slam: 400 L</p> <p>Lagringsvolym fett: 210 L</p>			

	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA Anläggning 17		Sida 2 (2)	
	Produkt LipuJet Matavfallssystem G 4/400 - 2400		Handläggare -	Uppdragsnummer -
Status -			Datum -	Ändringsdatum -
Kod	Text			
<p><i>Nedstigningshalsar</i></p> <p>Utförs enligt SS-EN 476.  För inspektion och tömning.  Utförs i PEHD.  Förberedd kabelrörsanslutning: Ø50 mm  Förberedda luftningsanslutningar, 3 st, 110/160 mm.  Dimension: Ø600/800 mm  Höjd anpassas till förläggningsdjup.</p> <p><i>Betäckningar</i></p> <p>Nedstigningshalsar förses med lukttäta och låsbara betäckningar.  Betäckningar, i segjärn EN-GJS 500-7, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN 124.  Lock förses med text "Matavfall" respektive "Avskiljare".</p> <p><i>Tillbehör - Övervakningslarm</i></p> <p>Automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt samt hög nivå i matavfallstank.  Centralenhet med i egensäkert utförande med potentialfria utgångar, 2 st, för koppling till externa larm eller extern övervakning.  Nivågivare av kapacitiv typ.  Dämningsgivare av termistortyp.  Fabrikat: ACO Procurat T5-2 eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Tätningspaket för kabelgenomföring</i></p> <p>För tätning i genomföring av 1-3 kablar genom förskruvning och gummitätning.  Anslutning: Ø50 mm  Antal: 2 st  Fabrikat: ACO Protight eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Provtagningsbrunn</i></p> <p>Brunn samt anslutningsstosar i PEHD.  Teleskopiskt stigarrör i polypropylen.  Betäckning, låsbar, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN124.  Förberedd för alternativa dimensioner för in- och utloppsanslutning:  Ø110 mm, Ø160 mm respektive Ø315 mm  Utlopp 153 mm under inlopp (avser vattengång).  Fabrikat: ACO Prowell PE 153-315/160/110 eller likvärdigt</p>				