
	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Sida 1 (2)	
	Produkt Lipumax Matavfallssystem G 15/1500 - 4500		Handläggare -	
Status -		Uppdragsnummer -		Datum -
Kod   Text		Ändringsdatum -		Bet -
<b>PM</b>	<b>APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM</b>			
<b>PMA</b>	<b>APPARATER MED SAMMANSATT FUNKTION FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM</b>			
<b>PMA.2</b>	<b>Apparater med sammansatt funktion för rening och behandling av flytande medium</b>  <i>Tanksystem för avskiljning av matavfall och fett, markförlagda</i> Avser sammankopplade tankar för avskiljning av matavfall respektive avskiljning av fett. Möjlig inkoppling med separerade flöden eller med gemensamt flöde. Tankar utförs i glasfiberarmerad polyester, röranslutningar i PEHD. Integrerade lyftöglor. Dimension in- och utloppsanslutningar: Ø200 mm Tankar monteras med gemensam undre nivå med ett minsta avstånd mellan tankar om 500 mm. Avstånd mellan tankar ska beakta utrymmesbehov för eventuella belastningsskydd. Tanksystem, inklusive eventuella tillbehör, monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar. Fabrikat: ACO Lipumax Matavfallssystem G 15/1500 - 4500 eller likvärdigt  <i>Tank för matavfall</i> Storlek: 2340×2340×2050 mm (L×D×H) Dimensioner avser tank exklusive nedstigningshalsar, in- och utloppsanslutningar samt lyftöglor. Lagringsvolym: 4490 L  <i>Tank för fettavskiljning</i> För rening av spillvatten från köksutrymmen. Utförs enligt SS-EN 1825-1. Dimensionerande storlek: NS15 Storlek: 2040×2040×2220 mm (L×D×H) Dimensioner avser tank exklusive nedstigningshalsar, in- och utloppsanslutningar samt lyftöglor. Lagringsvolym slam: 1500 L Lagringsvolym fett: 1120 L			

	Dokument <b>BESKRIVNINGSTEXT</b> Ansluter mot AMA VVS & Kyla 19		Sida 2 (2)	
	Produkt Lipumax Matavfallssystem G 15/1500 - 4500		Handläggare -	Uppdragsnummer -
Status -			Datum -	Ändringsdatum -
Kod	Text			
<p><i>Nedstigningshalsar</i></p> <p>Utförs enligt SS-EN 476.  För inspektion och tömning.  Utförs i PEHD.  Förberedd kabelrörsanslutning: Ø50 mm  Förberedda luftningsanslutningar, 3 st, 110/160 mm.  Dimension: Ø600/800 mm  Höjd anpassas till förläggningsdjup.</p> <p><i>Betäckningar</i></p> <p>Nedstigningshalsar förses med lukttäta och låsbara betäckningar.  Betäckningar, i segjärn EN-GJS 500-7, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN 124.  Krav enligt SS-EN 124 ska gälla.  Lock förses med text "Matavfall" respektive "Avskiljare".</p> <p><i>Tillbehör - Övervakningslarm</i></p> <p>Automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt samt hög nivå i matavfallstank.  Centralenhet med i egensäkert utförande med potentialfria utgångar, 2 st, för koppling till externa larm eller extern övervakning.  Nivågivare av kapacitiv typ.  Dämningsgivare av termistortyp.  Fabrikat: ACO Procurat T5-2 eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Tätningpaket för kabelgenomföring</i></p> <p>För tätning i genomföring av 1-3 kablar genom förskruvning och gummitätning.  Anslutning: Ø50 mm  Antal: 2 st  Fabrikat: ACO Protight eller likvärdigt</p> <p><i>Tillbehör - Provtagningsbrunn</i></p> <p>Brunn samt anslutningsstosar i PEHD.  Teleskopiskt stigarrör i polypropylen.  Betäckning, låsbar, ska vara flytande och klara klass D400 enligt SS-EN124.  Förberedd för alternativa dimensioner för in- och utloppsanslutning:  Ø200 mm, Ø250 mm respektive Ø315 mm  Utlopp 153 mm under inlopp (avser vattengång).  Fabrikat: ACO Prowell PE 153-315/250/200 eller likvärdigt</p>				